COMUNE DI ANCONA

Direzione Progettazioni, Manutenzioni, Viabilità, Frana, Protezione Civile e Sicurezza

Prot. Gen. n°**077122** del 23/06//2015

Ente Parco Regionale del Conero Prot.0000837-17/03/2023-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006-0005

>>> GESTIONE EDILIZIA sede

OGGETTO: Parere di competenza.
Accesso carrabile ad area agricola censita al C.T. fg.149 mapp.11, ubicata in via del Conero Km.6,88.

In rif. alla richiesta di parere di competenza *prot.n°68773 del 05/06/2015*, trasmessa dallo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.I.) a questo Ufficio Traffico in data *23/06/2014*;

In rif. all'Autorizzazione per la costruzione di un accesso carrabile di ampiezza **mt.4,00** a servizio dell'area agricola in oggetto, già rilasciato dal Comando Polizia Municipale in data 28 giugno 2001;

Visto che:

- l'accesso carrabile è ubicato in prossimità di un tronco stradale in uscita da una rotatoria;
- il tratto iniziale di tale tronco stradale è a geometria curvilinea;
- ai sensi dell'**art.46 comma 2 lettera a)** del Reg.esec. C.d.S. gli accessi carrabili devono essere distanti almeno **mt.12** dalle intersezioni;
- il limite dei **mt.12** dall'intersezione dovrà essere misurato rispetto al punto di fine curva;

Si prescrive quanto segue:

- **che il bordo del varco carrabile sia a distanza di mt.12 dal punto di fine curva;**
- **che la rampa di raccordo fra il piano strada e l'area agricola sia realizzata in materiale compatto e con pendenza tale da garantire la rapida immissione dei veicoli.**

IL RESPONSABILE U.O. MANUTENZIONI e VIABILITA'
Dott. Ing. Daniele Domeniconi

IL DIRIGENTE della DIREZIONE
Dott. Ing. Luciano Lucchetti