COMUNE DI ANCONA
Largo XXIV Maggio, n. 1 – 60123

edilizia.comune.ancona@emarche.it

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA
DIREZIONE SPORTELLO UNICO INTEGRATO (S.U.I.)
EDILIZIA PRIVATA, PRODUTTIVA E COMMERCIO
tel. 071/2222603

rif. n. 17208 del 01/02/2021
prot. n. 64458 del 14/04/2022

Spett.
AZIENDA AGRICOLA IL RITORNO S.S DI CLEMENTI MIRCO E FEDERICO
PIANI D''ASPIO n. 12
SIROLO (AN)

e Progettista
ARCH. SALMONI VITTORIO
vittorio.salmoni@archiworldpec.it

Oggetto: parere preventivo allo scarico acque reflue fuori fognatura - AZIENDA AGRICOLA IL RITORNO S.S DI CLEMENTI MIRCO E FEDERICO

Immobile via Pecorara snc - Località Montecolombo- Frazione Massignano
Foglio 159, mappale 186

Con riferimento alla richiesta del 01/02/2021 protocollo n. 17208 di parere preventivo allo scarico fuori fognatura, relativa all'immobile sito in via Pecorara snc - Località Montecolombo - Frazione Massignano, si esprime parere favorevole al sistema di trattamento e smaltimento dei reflui mediante separatore di oli e grassi, fossa imhoff e subirrigazione.

Dovrà essere richiesta la autorizzazione allo scarico prevista dal D.Lgs. 152/2006, prima della sua attivazione.

Distinti saluti.

Ancona, lì 14/04/2022

Per informazioni: il tecnico
Geom Scorolli Luca

Dirigente della Direzione S.U.I.
Arch. Centanni Claudio*

(*) *Firma digitale, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 12/02/1993 n. 39.*