
COMUNE DI ANCONA

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI FABBRICATO RURALE ED ANNESSI AGRICOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITA' AGRITURISTICA

Richiesta parere preventivo allo scarico fuori fognatura

Frazione di Massignano, Località Montecolombo
Via Pecorara, snc



soggetto attuatore:
Azienda Agricola "Il Ritorno s.s."
Via Piani d'Aspio, n.12 - 60020, Sirolo (An)

proprietà:
Clementi Federico
Clementi Mirco
Via Piani d'Aspio, n.12 - 60020, Sirolo (An)

data: gennaio 2021

Attestazione della Multiservizi S.p.A. di non sussistenza di obbligo di allaccio alla pubblica fognatura

All. ***03***

progettisti:

ARCHISAL_STUDIO SALMONI ARCHITETTI ASSOCIATI
V.le della Vittoria, 11 - Ancona
arch. Vittorio Salmoni
arch. Paolo Alocco

progetto architettonico
direzione lavori

File:	Prot.	Approvazioni:

multiservizi SPA

Gorgovivo MultiServizi | CISCO acque

Ancona, 28/12/2016

PROT.	SIGLE	ALLEGATI
25866	D.SII./NOFA/ AA/CF/gg	

PER AGEVOLARE LE COMUNICAZIONI SI INVITA A RIPORTARE I RIFERIMENTI SOPRA INDICATI

EGREGIO ARCHITETTO
SALMONI VITTORIO
C/O ARCHISAL
VIALE DELLA VITTORIA 11
60123 ANCONA AN

OGGETTO: Art. 27 comma 8 delle NTA del nuovo Piano di Tutela delle Acque. Verifica della non sussistenza d'obbligo di allacciamento fognario.

In riferimento alla sua richiesta pervenuta in data 22/12/2016 prot. n. 25635, in qualità di Tecnico incaricato, si comunica che l'immobile di proprietà dei Sig.ri Clementi Federico e Clementi Mirco sito in Via Pecorara snc frazione Massignano nel Comune di Ancona, distinto al N.C.E.U. al Foglio n. 159 Particella n. 186, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Fognatura e Depurazione non è obbligato all'allaccio alla pubblica rete fognaria, in quanto la stessa risulta posta ad una distanza superiore a mt 100 dai punti individuati dalla norma.

Per eventuali chiarimenti può contattare il nostro referente della pratica p.i. Grilli Gilberto (tel.: 071/2893519; fax: 071/2893511; e-mail: ggrilli@multiservizi-spa.it).

Cordiali saluti.

MULTISERVIZI S.p.A.
DIVISIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
IL RESPONSABILE
(geom. Angelo Avenali)

Rif. Multiservizi S.p.A.: prot. n. 25635 del 22/12/2016